

[illegible]

روز	تاریخ	تجهیزات و رلیاژ مجموعه A(تیرو فراز جنوب شرق)	مجموعه AC/DC A	خط مجموعه A				مخابرات و دیسپاچینگ (بخش A)	ترمോഗرافی (بخشA)
				تعمیرات	بازدید	بازدید	شستشو		
شنبه	1405/05/10	سرو- رفع اشکال رلیاژ هماهنگی جهت تعویض میترهای ۶۰۱ و ۶۰۲	اعزام گروه جهت تست و سرویس چادرملو T۱ بایستی در این تاریخ انجام شود	تست و سرویس ac/dc	صادق	باردید پیمایشی از خط شمال ۲۲۰- شرق و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط LE ۶۳۵- LE ۶۳۶	باردید پیمایشی از خط مهران- بهران و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BZ۱۲۳.BL۱۱۵.LM۹۱۸ و بازدید پیمایشی از خط اشتاب بهاران و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BL۱۱۵.BZ۱۲۳ و بازدید پیمایشی از خط اشتاب مهدی آباد و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BL۱۱۵.LM۹۱۸	امامشهر- تست و سرویس بی سیم پست	نخلستان- هماهنگی رفع اشکال روت پدیری به همراه گروه DCS قطع دیتا ندارد شرح کامل اطلاع داده میشود
یکشنبه	1405/05/11	چادرملو - تست و سرویس T۱ رفع اشکال تجهیزات ۲۸۴۰۳۲.۲۶۴۲۲۴ ساعت ۵ تا ۱۲	چادرملو - رفع اشکال رلیاژ ۲۶۳۶۹۵	تست و سرویس ac/dc	اردکان	باردید پیمایشی از خط اردکان ۲۳۰- امامزاده و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط ER ۶۲۶- ER ۶۲۷	باردید پیمایشی از خط مهران- بهران و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BZ۱۲۳.BL۱۱۵.LM۹۱۸ و بازدید پیمایشی از خط اشتاب بهاران و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BL۱۱۵.BZ۱۲۳ و بازدید پیمایشی از خط اشتاب مهدی آباد و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BL۱۱۵.LM۹۱۸		چادرملو- هماهنگی رفع اشکال نمایانگر تپ ترانس T۱ در اتاق RTU ۲۸۳۳۵۵ چادرملو- تعریف آلارم RTU fuse fail برای دیسپاچینگ ملی خاموشی و قطع دیتا ندارد
دوشنبه	1405/05/12	چادرملو - تست و سرویس T۱ ساعت ۵ تا ۱۲					باردید پیمایشی از خط مهران- بهران و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BZ۱۲۳.BL۱۱۵.LM۹۱۸ و بازدید پیمایشی از خط اشتاب بهاران و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BL۱۱۵.BZ۱۲۳ و بازدید پیمایشی از خط اشتاب مهدی آباد و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BL۱۱۵.LM۹۱۸		
سه شنبه	1405/05/13	اربیین حسینی	اربیین حسینی				باردید پیمایشی از خط مهران- بهران و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BZ۱۲۳.BL۱۱۵.LM۹۱۸ و بازدید پیمایشی از خط اشتاب بهاران و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BL۱۱۵.BZ۱۲۳ و بازدید پیمایشی از خط اشتاب مهدی آباد و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BL۱۱۵.LM۹۱۸	اربیین حسینی	
چهارشنبه	1405/05/14	مید - تست و سرویس T۱ "توسط توزیع بررسی شود"		تعمیرات خط LV۶۱۶ شمال ۲۳۰ - دروازه قران			باردید پیمایشی از خط مهران- بهران و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BZ۱۲۳.BL۱۱۵.LM۹۱۸ و بازدید پیمایشی از خط اشتاب بهاران و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BL۱۱۵.BZ۱۲۳ و بازدید پیمایشی از خط اشتاب مهدی آباد و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BL۱۱۵.LM۹۱۸		
پنجشنبه	1405/05/15	خورشید - تست و سرویس T۱ و باتسبار و فیدرهای ۲۰ "توسط توزیع بررسی شود"					باردید پیمایشی از خط مهران- بهران و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BZ۱۲۳.BL۱۱۵.LM۹۱۸ و بازدید پیمایشی از خط اشتاب بهاران و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BL۱۱۵.BZ۱۲۳ و بازدید پیمایشی از خط اشتاب مهدی آباد و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BL۱۱۵.LM۹۱۸		
جمعه	1405/05/16						باردید پیمایشی از خط مهران- بهران و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BZ۱۲۳.BL۱۱۵.LM۹۱۸ و بازدید پیمایشی از خط اشتاب بهاران و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BL۱۱۵.BZ۱۲۳ و بازدید پیمایشی از خط اشتاب مهدی آباد و بازدید صعودی از برج های کششی و زائویه خط BL۱۱۵.LM۹۱۸		
نصر ایرو									

[illegible]

روز	تاریخ	تجهیزات و رلیز مجموعه A(تیرو فراز جنوب شرق)	مجموعه A AC/DC	خط مجموعه A				مخابرات و دیسپاچینگ (بخش A)	ترمografی (بخش A)
				تعمیرات	بازدید	بازدید	شستشو		
شنبه	1405/05/31	رستاق - تست و سرویس خط ۶۳۰ رفع اشکال رلیز ۲۷۸۳۵۶	جهان آباد - تست و سرویس خط ۶۳۰	تعمیرات خط ۶۳۰/RT رستاق - جهان آباد	بازدید صمودی از خط بزد دو- رستاق- چانرملو AT۸۲۵- AS۸۲۶ TU۸۲۰- S U۸۲۱ اشعاب ساغند AS۸۲۶- S U۸۲۱	رستاق- تست و سرویس PLC لینک صدوق- رستاق صدوق- تست و سرویس PLC لینک رستاق- صدوق	رستاق- جهان آباد ترمografی خط ۶۲۹ و ۶۳۴		
نصر نیرو									